

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе»

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе»

Юридический адрес: 620078, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, д. 3, тел.: +7 (343) 362-86-86
e-mail: mail@66.rosпотребнадзор.ru
ОГРН 1056603530510 ИНН 6670081969

Адреса мест осуществления деятельности: 620130, Свердловская обл, Екатеринбург г, 8 Марта ул, 177-а, тел.: 8(343) 210-94-37, e-mail: mail_15@66.rosпотребнадзор.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510272



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе», руководитель ИЛЦ

Е.В. Киселева

МП

03.02.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 66-01-15/02103-26 - 66-01-15/02104-26 от 03.02.2026

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА "ДВУРЕЧЕНСКОЕ" (ИНН 6652007232 ОГРН 1026602177250)

2. **Юридический адрес:** 624013, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н СЫСЕРТСКИЙ, П ДВУРЕЧЕНСК, УЛ КЛУБНАЯ Д. 2, ПОМЕЩ. 16

Фактический адрес: -

3. **Наименование образца испытаний:**

Проба № 66-01-15/02103-26 - Вода питьевая централизованного водоснабжения,

Проба № 66-01-15/02104-26 - Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. **Место отбора:**

Проба № 66-01-15/02103-26 - система водоснабжения п. Двуреченск, Р/с, кран, Свердловская обл, м.о.

Сысертский, п Двуреченск, ул Ленина, 47,

Проба № 66-01-15/02104-26 - система водоснабжения п. Двуреченск, р/с (водозаборная колонка), Свердловская обл, м.о. Сысертский, п Двуреченск, ул Metallurgov, д. 7

5. **Условия отбора:**

Дата отбора:

Проба № 66-01-15/02103-26 - 29.01.2026 12:30,

Проба № 66-01-15/02104-26 - 29.01.2026 12:30

Ф.И.О., должность: Годунова Елена Валерьевна Техник Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе»

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 ° С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 29.01.2026 13:30

Протокол испытаний № 66-01-15/02103-26 - 66-01-15/02104-26 от 03.02.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Информация о плане и методе отбора:

Проба № 66-01-15/02103-26 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб, Проба № 66-01-15/02104-26 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №933 от 20 января 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Акты отбора: от 29 января 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 66-01-15/02103-1.2-26, 66-01-15/02104-1.2-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет *Escherichia coli* и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации;

ГОСТ ISO 7899-2-2018 Качество воды. Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков. Часть 2. Метод мембранной фильтрации;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;

ПНД Ф 14.1:2.4.215-06 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации кремнекислоты (в пересчете на кремний) в питьевых, поверхностных и сточных водах фотометрическим методом в виде желтой кремнемолибденовой гетерополиокислоты

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	20506
2	Инкубатор, Инкубатор ИМН750-S, 702 литра, Thermo	42307740
3	Спектрофотометр, ПЭ-5300ВИ	53ВИ5207
4	Спектрофотометры, ПЭ-5400ВИ	54ВИ2267

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 620130, Свердловская обл, Екатеринбург г, 8 Марта ул, 177-а
Лаборатория контроля химических и физических факторов ЮЕФ
Регистрационный номер пробы 66-01-15/02103-26
Образец поступил 29.01.2026 14:00
дата начала испытаний 29.01.2026 14:10, дата окончания испытаний 02.02.2026 11:16

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Вкус и привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Массовая концентрация кремния (Si)	мг/дм ³	9,5±1,9	Не более 20 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2.4.215-06
4	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Цветность	градус	6,4±1,9	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б

Место осуществления деятельности: 620130, Свердловская обл, Екатеринбург г, 8 Марта ул, 177-а
Лаборатория контроля биологических факторов ЮЕФ
Регистрационный номер пробы 66-01-15/02103-26
Образец поступил 29.01.2026 13:40
дата начала испытаний 29.01.2026 13:50, дата окончания испытаний 02.02.2026 09:43

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	<i>Escherichia coli</i>	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.8.п.9

стр. 2 из 3

Протокол испытаний № 66-01-15/02103-26 - 66-01-15/02104-26 от 03.02.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3.
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3.
4	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2.
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018

Место осуществления деятельности: 620130, Свердловская обл, Екатеринбург г, 8 Марта ул, 177-а
 Лаборатория контроля химических и физических факторов ЮЕФ
 Регистрационный номер пробы 66-01-15/02104-26
 Образец поступил 29.01.2026 14:00
 дата начала испытаний 29.01.2026 14:10, дата окончания испытаний 02.02.2026 11:15

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Вкус и привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Массовая концентрация кремния (Si)	мг/дм ³	9,6±1,9	Не более 20 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2:4.215-06
4	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Цветность	градус	6,3±1,9	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б

Место осуществления деятельности: 620130, Свердловская обл, Екатеринбург г, 8 Марта ул, 177-а
 Лаборатория контроля биологических факторов ЮЕФ
 Регистрационный номер пробы 66-01-15/02104-26
 Образец поступил 29.01.2026 13:40
 дата начала испытаний 29.01.2026 13:50, дата окончания испытаний 02.02.2026 09:43

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.8.п.9
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3.
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3.
4	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2.
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018

Ответственный за оформление протокола:
 Е.В. Кузнецова, Инженер

Конец протокола испытаний № 66-01-15/02103-26 - 66-01-15/02104-26 от 03.02.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе»

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе»

Юридический адрес: 620078, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, д. 3, тел.: +7 (343) 362-86-86
e-mail: mail@66.rosпотребнадзор.ru
ОГРН 1056603530510 ИНН 6670081969

Адреса мест осуществления деятельности: 620130, Свердловская обл, Екатеринбург г, 8 Марта ул, 177-а, тел.: 8(343) 210-94-37, e-mail: mail_15@66.rosпотребнадзор.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510272



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе», руководитель ИЛЦ

МП

Е.В. Киселева

03.02.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 66-01-15/02091-26 - 66-01-15/02092-26 от 03.02.2026

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА "ДВУРЕЧЕНСКОЕ" (ИНН 6652007232 ОГРН 1026602177250)

2. **Юридический адрес:** 624013, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н СЫСЕРТСКИЙ, П ДВУРЕЧЕНСК, УЛ КЛУБНАЯ Д. 2, ПОМЕЩ. 16

Фактический адрес: -

3. **Наименование образца испытаний:**

Проба № 66-01-15/02091-26 - Вода питьевая централизованного водоснабжения,

Проба № 66-01-15/02092-26 - Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. **Место отбора:**

Проба № 66-01-15/02091-26 - система водоснабжения д. Ключи, распределительная сеть, (водозаборная колонка), обл, Свердловская, р-н, Сысертский, д, Ключи, ул, Садовая, д. 18,

Проба № 66-01-15/02092-26 - система водоснабжения д. Ключи, распределительная сеть, (водозаборная колонка), Свердловская обл, м.о. Сысертский, д Ключи, ул 9 Пятилетки, д. 17

5. **Условия отбора:**

Дата отбора:

Проба № 66-01-15/02091-26 - 29.01.2026 12:40,

Проба № 66-01-15/02092-26 - 29.01.2026 12:40

Ф.И.О., должность: Годунова Елена Валерьевна Техник Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе»

Условия доставки: Термоконтeйнер + 4 ° С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 29.01.2026 15:00

Протокол испытаний № 66-01-15/02091-26 - 66-01-15/02092-26 от 03.02.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Информация о плане и методе отбора:

Проба № 66-01-15/02091-26 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб, Проба № 66-01-15/02092-26 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №933 от 20 января 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Акты отбора: от 29 января 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 66-01-15/02091-1.2-26, 66-01-15/02092-1.2-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет *Escherichia coli* и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации; ГОСТ ISO 7899-2-2018 Качество воды. Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков. Часть 2. Метод мембранной фильтрации;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;

ПНД Ф 14.1:2.4.215-06 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации кремнекислоты (в пересчете на кремний) в питьевых, поверхностных и сточных водах фотометрическим методом в виде желтой кремнемолибденовой гетерополиокислоты

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	20506
2	Инкубатор, Инкубатор ИМН750-S, 702 литра, Thermo	42307740
3	Спектрофотометры, ПЭ-5400ВИ	54ВИ2267
4	Спектрофотометр, ПЭ-5300ВИ	53ВИ5207

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 620130, Свердловская обл, Екатеринбург г, 8 Марта ул, 177-а
Лаборатория контроля химических и физических факторов ЮЕФ
Регистрационный номер пробы 66-01-15/02091-26
Образец поступил 29.01.2026 15:30
дата начала испытаний 29.01.2026 15:40, дата окончания испытаний 02.02.2026 11:18

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Вкус и привкус	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Массовая концентрация кремния (Si)	мг/дм ³	9,5±1,9	Не более 20 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2.4.215-06
4	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Цветность	градус	6,7±2,0	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б

Место осуществления деятельности: 620130, Свердловская обл, Екатеринбург г, 8 Марта ул, 177-а
Лаборатория контроля биологических факторов ЮЕФ
Регистрационный номер пробы 66-01-15/02091-26
Образец поступил 29.01.2026 15:10
дата начала испытаний 30.01.2026 15:20, дата окончания испытаний 02.02.2026 09:42

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	<i>Escherichia coli</i>	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.8.п.9

стр. 2 из 3

Протокол испытаний № 66-01-15/02091-26 - 66-01-15/02092-26 от 03.02.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3.
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3.
4	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2.
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018

Место осуществления деятельности: 620130, Свердловская обл, Екатеринбург г, 8 Марта ул, 177-а

Лаборатория контроля химических и физических факторов ЮЕФ

Регистрационный номер пробы 66-01-15/02092-26

Образец поступил 29.01.2026 15:30

дата начала испытаний 29.01.2026 15:40, дата окончания испытаний 02.02.2026 11:18

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Вкус и привкус	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Массовая концентрация кремния (Si)	мг/дм ³	9,6±1,9	Не более 20 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2.4.215-06
4	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Цветность	градус	6,6±2,0	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б

Место осуществления деятельности: 620130, Свердловская обл, Екатеринбург г, 8 Марта ул, 177-а

Лаборатория контроля биологических факторов ЮЕФ

Регистрационный номер пробы 66-01-15/02092-26

Образец поступил 29.01.2026 15:10

дата начала испытаний 29.01.2026 15:20, дата окончания испытаний 02.02.2026 09:42

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.8.п.9
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3.
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3.
4	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2.
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018

Ответственный за оформление протокола:

Т.В. Гололобова, Техник

Конец протокола испытаний № 66-01-15/02091-26 - 66-01-15/02092-26 от 03.02.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе»

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе»

Юридический адрес: 620078, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, д. 3, тел.: +7 (343) 362-86-86
e-mail: mail@66.rospotrebnadzor.ru
ОГРН 1056603530510 ИНН 6670081969

Адреса мест осуществления деятельности: 620130, Свердловская обл, Екатеринбург г, 8 Марта ул, 177-а, тел.: 8(343) 210-94-37, e-mail: mail_15@66.rospotrebnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510272



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе», руководитель ИЛЦ

МП 

Е.В. Киселева
03.02.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 66-01-15/02093-26, 66-01-15/02095-26 от 03.02.2026

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА "ДВУРЕЧЕНСКОЕ" (ИНН 6652007232 ОГРН 1026602177250)

2. **Юридический адрес:** 624013, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н СЫСЕРТСКИЙ, П ДВУРЕЧЕНСК, УЛ КЛУБНАЯ Д. 2, ПОМЕЩ. 16

Фактический адрес: -

3. **Наименование образца испытаний:**

Проба № 66-01-15/02093-26 - Вода питьевая централизованного водоснабжения,

Проба № 66-01-15/02095-26 - Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. **Место отбора:**

Проба № 66-01-15/02093-26 - система водоснабжения п. Колос, Разводящая сеть (жилой дом), Свердловская обл, р-н Сысертский, п Колос, ул Кольцевая, д. 12,

Проба № 66-01-15/02095-26 - система водоснабжения п. Колос, Разводящая сеть (жилой дом), Свердловская обл, м.о. Сысертский, п Колос, ул Кольцевая, д.14

5. **Условия отбора:**

Дата отбора:

Проба № 66-01-15/02093-26 - 29.01.2026 12:50,

Проба № 66-01-15/02095-26 - 29.01.2026 12:50

Ф.И.О., должность: Годунова Елена Валерьевна Техник Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе»

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 29.01.2026 15:00

Протокол испытаний № 66-01-15/02093-26, 66-01-15/02095-26 от 03.02.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Информация о плане и методе отбора:

Проба № 66-01-15/02093-26 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб, Проба № 66-01-15/02095-26 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №933 от 20 января 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Акты отбора: от 29 января 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 66-01-15/02093-1.2-26, 66-01-15/02095-1.2-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет *Escherichia coli* и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации;

ГОСТ ISO 7899-2-2018 Качество воды. Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков. Часть 2. Метод мембранной фильтрации;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;

ПНД Ф 14.1:2.4.215-06 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации кремнекислоты (в пересчете на кремний) в питьевых, поверхностных и сточных водах фотометрическим методом в виде желтой кремнемолибденовой гетерополиоксидной кислоты

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	20506
2	Инкубатор, Инкубатор ИМН750-S, 702 литра, Thermo	42307740
3	Спектрофотометры, ПЭ-5400ВИ	54ВИ2267
4	Спектрофотометр, ПЭ-5300ВИ	53ВИ5207

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 620130, Свердловская обл, Екатеринбург г, 8 Марта ул, 177-а

Лаборатория контроля химических и физических факторов ЮЕФ

Регистрационный номер пробы 66-01-15/02093-26

Образец поступил 29.01.2026 15:30

дата начала испытаний 29.01.2026 15:40, дата окончания испытаний 02.02.2026 11:18

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Вкус и привкус	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Массовая концентрация кремния (Si)	мг/дм ³	9,6±1,9	Не более 20 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2.4.215-06
4	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Цветность	градус	6,4±1,9	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б

Место осуществления деятельности: 620130, Свердловская обл, Екатеринбург г, 8 Марта ул, 177-а

Лаборатория контроля биологических факторов ЮЕФ

Регистрационный номер пробы 66-01-15/02093-26

Образец поступил 29.01.2026 15:10

дата начала испытаний 29.01.2026 15:20, дата окончания испытаний 02.02.2026 09:40

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	<i>Escherichia coli</i>	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.8.п.9

стр. 2 из 3

Протокол испытаний № 66-01-15/02093-26, 66-01-15/02095-26 от 03.02.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3.
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3.
4	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2.
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018

Место осуществления деятельности: 620130, Свердловская обл, Екатеринбург г, 8 Марта ул, 177-а
 Лаборатория контроля химических и физических факторов ЮЕФ
 Регистрационный номер пробы 66-01-15/02095-26
 Образец поступил 29.01.2026 15:30
 дата начала испытаний 29.01.2026 15:40, дата окончания испытаний 02.02.2026 11:17

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Вкус и привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Массовая концентрация кремния (Si)	мг/дм ³	9,6±1,9	Не более 20 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2:4.215-06
4	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Цветность	градус	6,3±1,9	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б

Место осуществления деятельности: 620130, Свердловская обл, Екатеринбург г, 8 Марта ул, 177-а
 Лаборатория контроля биологических факторов ЮЕФ
 Регистрационный номер пробы 66-01-15/02095-26
 Образец поступил 29.01.2026 15:10
 дата начала испытаний 29.01.2026 15:20, дата окончания испытаний 02.02.2026 09:40

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.8.п.9
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3.
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3.
4	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2.
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018

Ответственный за оформление протокола:

Т.В. Гололобова, Техник



Конец протокола испытаний № 66-01-15/02093-26, 66-01-15/02095-26 от 03.02.2026

